



### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 109071, Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 141919

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"

#### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	73-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	"Услуги по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации на объектах рудника ""Центральный Мынкудук"""
Количество	1
Цена за единицу	3 500 000
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	3 500 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекский а.о., аул Кыземшек, "Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекский а.о., аул Кыземшек, ""ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, DDP Рудник ""Орталык Мынкудук"""
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2018
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

#### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Наименование оборудования и кол-во устройств приведена в приложении №1
2. Виды работ при техническом осмотре:
  - Очистка датчиков;
  - Тестирование датчиков на пригодность;
  - Диагностика шлейфов пожарной сигнализации;
  - Профилактика сервера пожарной сигнализации;





- Переустановка, при необходимости, программного обеспечения;
  - Замена вышедшего из строя оборудования;
3. Регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации приведена в приложении № 1
  4. Место оказания услуг: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, пос. Кыземшек, участок «Центральный» месторождения Мынкудук, рудник Заказчика.
  5. Заявка Заказчика – документ в письменном виде, означающий запрос Заказчика на проведение технического обслуживания систем пожарной сигнализации, согласно указанного Регламента. Заявка Заказчика направляется Исполнителю не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты технического обслуживания по факсу, электронной почте или почтовым курьером в которой указывается дата начала технического обслуживания.
  6. При обнаружении в ходе технического обслуживания неисправного оборудования, Исполнитель обязан составить дефектный акт с указанием стоимости заменяемого оборудования.
  7. Замену вышедшего из строя оборудования Заказчик вправе осуществлять своими средствами и материалами.
  8. Приемка оказания Услуги осуществляется по количеству и качеству в соответствии с порядком, установленным контрактом. О выявленных случаях некачественного и/или ненадлежащего исполнения Услуги Заказчик незамедлительно письменно уведомляет Исполнителя.
  9. Заказчик вправе отказаться от принятия некачественных услуг до получения Исполнителем уведомления.
  10. Услуги производятся с даты заключения Договора до 31 декабря 2018 г. включительно.

Требования к исполнителю:

1. Иметь квалифицированных специалистов, прошедших обучение по промышленной безопасности на опасных производственных объектах не менее – 3-х человек (предоставить копии удостоверений, протокол обучения).
  2. Иметь специалистов по электробезопасности 4-группы не менее-4-х человек (предоставить копии удостоверений, протокол обучения).
  3. Иметь специалистов по электробезопасности 5-группы не менее-1-го человека (предоставить копии удостоверения, протокол обучения).
  4. Иметь специалистов, имеющих допуск к высотным работам не менее 4-х человек (предоставить копии удостоверения, протокол обучения).
  5. Иметь квалифицированных специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда не менее 3х человек. (предоставить подтверждающие документы)
  6. Иметь 2-х аттестованных инженерно-технических работников, работающих у потенциального поставщика. Документом, подтверждающим наличие потенциального поставщика аттестованного инженерно-технического работника, является электронная копия квалификационного аттестата, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и копия приказа о назначении или копия трудовой книжки (предоставить подтверждающие документы).
  7. Наличие у исполнителя опыта работы в течении последних 5 лет, на рынке закупаемых однородных товаров, работ, услуг, в том числе в уранодобывающей отрасли не менее 3-х лет, подтвержденных оригиналами или нотариально заверенными копиями соответствующих актов, прием и передачу оборудования, а также выполненных работ, оказанных услуг (предоставить подтверждающие документы).
- Проживание и питание Исполнитель обеспечивает самостоятельно.





Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған



141919

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

**Приложение**

Приложение 1.pdf

БАЙРХАНОВ СОЗАКБАЙ СЛАМБЕКОВИЧ

Дата подписания: 27.03.2018

